

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-
НА-ДОНУ

344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: dpa_rnd@mail.ru Единый телефон доверия: (863) 239-99-99

Предписание № 4 - 61/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 207»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 4-61 от « 27 » августа 2018 г. заместителя главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Кузнецова А.Н. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 207» «Солнышко» фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Гайдаровская, 104 а

Дата и время проведения проверки:

с « 03 » сентября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин

по « 18 » сентября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин

Общая продолжительность проверки составила: 12 рабочих дней 60 час

проверку проводил(а):

Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и ПР отдела надзорной деятельности и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области полковник внутренней службы Матвеев И.В.

совместно с: Ляпичевой Светланой Викторовной заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 207» «Солнышко»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка (подпись) о
1				

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

дни се- ня	устранению и конкретному месту выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативно-обязательного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы помещениях МБДОУ № 207.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43	01.06.2019	
2	На объекте защиты, коридоры, пути эвакуации помещения МБДОУ № 207 не оборудованы знаками пожарной безопасности. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	Правила противопожарного режима в РФ п. 33	01.06.2019	
3	Запоры на дверях эвакуационных выходов МБДОУ № 207 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (имеют врезные замки)	Правила противопожарного режима в РФ п. 35	01.06.2019	
4	На объекте защиты, не определены руководителем организации порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Обучение мерам пожарной безопасности не осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ п. 3.	01.06.2019	
5	На объекте защиты, руководителем организации не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ п. 6.	01.06.2019	
6	На объекте защиты, отсутствует график проведения повторного противопожарного инструктажа (утверждается руководителем организации).	НПБ 645-2007 п. 23	01.06.2019	
7	На объекте защиты, не предоставлен приказ об организации порядка и сроках проведения работ по очистке	Правила противопожарного режима в РФ п. 50	01.06.2019	

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	воздуховодов от горючих отходов.			
8	На объекте защиты, не предоставлен акт проведения работ очистке воздуховодов от горючих отходов	Правила противопожарного режима в РФ п. 50	01.06.2019	
9	Допускается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ - музыкальный зал, в кабине заведующей и др. помещения.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 з)	01.06.2019	
10	На эвакуыходах из помещений светящиеся указатели «ВЫХОД» частично расположены не над дверными проемами МБДОУ № 207 (ясельная группа и группы 2, 4, 6 и др.)	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст.6 (ч.1, ч.3), ст.89 Федеральный закон от 23.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СП 3.13130.2009	01.06.2019	
11	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: прачечной, складское помещение не отделены от коридоров общего пользования здания классов Ф 1.1,	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2019	
12	На объекте защиты руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ п.24	01.06.2019	
13	Двери эвакуационного выхода из помещений первой группы МБДОУ № 207 не перенавешена по ходу эвакуации из помещений первого этажа здания МБДОУ № 207	Правила противопожарного режима в РФ п. 36.	01.06.2019	
14	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям Правил противопожарного режима в РФ, в которой должны быть отражены следующие вопросы: а) порядок содержания территории,	Правила противопожарного режима в РФ п. 461, 462.	01.06.2019	

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

<p>зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;</p> <p>б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;</p> <p>в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ, и материалов;</p> <p>г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</p> <p>д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;</p> <p>ж) допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;</p> <p>з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;</p> <p>и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;</p> <p>к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании</p>			
--	--	--	--

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. (пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113; в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты; (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

<p>в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;</p> <p>д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;</p> <p>е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;</p> <p>ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны; <i>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</i></p> <p>з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;</p> <p>и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;</p> <p>к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;</p> <p>л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; <i>(в ред. Постановления Правительства РФ</i></p>			
--	--	--	--

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	<p>от 20.09.2016 N 947)</p> <p>м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p> <p>н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p>			
15	Все двери лестничных клеток здания не оборудованы устройствами для самозакрывания.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.	01.06.2019	
16	На путях эвакуации из раздевалок групп 6, 4, 1 установлены шкафы, уменьшающие ширину прохода.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36.	01.06.2019	
17	Не смонтировано на путях эвакуации МБДОУ № 207 аварийное освещение с аварийным источником питания.	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст.6 (ч.1, ч.3), ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 3.3.1	01.06.2019	
18	Не ведется журнал учета первичных средств пожаротушения (проверка – ежеквартально)	Правила противопожарного режима в РФ п. 478	01.06.2019	
19	Отсутствует исполнительная документация системы противопожарной защиты МБДОУ № 207	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.06.2019	
20	Не организовано в помещениях МБДОУ № 207 производство в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение	Правила противопожарного режима в РФ п. 63	01.06.2019	

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, приборы, провода на которые нетек гарантированный срок службы).			
21	Лестницы 3-го типа, выполненные из групп МБДОУ № 207, следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.	СНиП 21-01-97* п.6.14.	01.06.2019	
22	Ковры, дорожки, и другие покрытия на путях эвакуации МБДОУ № 207 не закреплены надежно к полу	Правила противопожарного режима в РФ п. 39	01.06.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лица, проводившего проверку:



«18» сентября 2018 г.
М.П.

Начальник Железнодорожного отделения
надзорной деятельности и ПР ОНД и ПР по
г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по РО
полковник внутренней службы Матвеев И.В.

Предписание на **8** стр. для исполнения получил:

Ляпичева Светлана Викторовна
Заведующая МБДОУ детский сад № 207 «Солнышко»

«18» сентября 2018 г.


(подпись)