

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchstro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону

Почтовый адрес: пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091. Телефоны: (863) 305-16-48;
Факс: (863) 305-16-49. E-mail: opn_rdn@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 196-4/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Законному представителю юридического лица, заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида второй категории № 207 Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону Токаренко Ирине Алексеевне

(наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица, общества, индивидуального предпринимателя (организации, коллектива собственников, сообщества и т.п.))

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору № 196-4 от «25» сентября 2014 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «27» октября 2014 г. и до 12 ч. 00 мин. «19» ноября 2014 г. проведена проверка инспектором Железнодорожного отделения ИД отдела ИД по г. Ростову-на-Дону капитаном внутренней службы Трикоз Сергеем Александровичем, в отношении помещений (территории) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида второй категории № 207 Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 104 «А»

(Содержание, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование отдела надзора, его адрес)

совместно с Токаренко Ириной Алексеевной, заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида второй категории № 207 Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону

(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица (организации, коллектива, физического лица, сообщества собственников и т.п.))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в случае выполнения)
1	2	3	4	5
1.	Не соответствует требованиям	Постановление «Правительства	01.10.	

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	<p>Постановления «Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ» инструкция о мерах пожарной безопасности.</p>	<p>Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ» XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности (изменения) Постановление 17.02.14 № 113) п. 461</p>	<p>2015</p>	
2.	<p>Не вынесены за пределы складских помещений (кладовых) аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения (литер А, А1 помещение № 15.4).</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ п. 349</p>	<p>01.10.2015</p>	
3.	<p>Отсутствует в помещении пожарного поста, аварийное освещение.</p>	<p>Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п. 13.14.13</p>	<p>01.10.2015</p>	
4.	<p>В складском помещении (кладовой) здания литер АА1 помещение № 15.4, установлены штепсельные розетки.</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ п. 348</p>	<p>01.10.2015</p>	
5.	<p>Не закрыт колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией электросветильник в помещении гаража (хозяйственное строение литер «Б»).</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ п. 41 (в)</p>	<p>01.10.2015</p>	
6.	<p>Помещение различных классов функциональной пожарной опасности (кладовая и коридор), не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (дверьми) помещение № 4, 15 литер А, А1.</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6 (ч.1, ч. 3) ст. 88 (ч.1)</p>	<p>01.10.2015</p>	
7.	<p>Руководителем организации не обеспечено наличие обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на дверях</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ п. 20</p>	<p>01.10.2015</p>	

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	складских помещений (кладовых) № 4, 15 литер А, А1.			
8.	Отсутствуют предусмотренные документацией двери между следующими помещениями: 6-25.2.литер А, А1.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ» п. 23 д)	01.10.2015	
9.	Не смонтированы пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в помещении кладовой № 4 литер А, А1.	Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации НПБ 110-03 п. 4	01.10.2015	
10.	Отсутствует второй эвакуационный выход. при нахождении в помещении более 10 человек из следующих помещений: помещения № 1.18.10 (группы № 4.2.6 второго этажа здания), помещение № 19-20.29 (группы № 3.4 первого этажа здания).	СПиП 21-01-97* п. 6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса Ф 1. 1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.	01.10.2015	
11.	Допускается использование электрического выключателя в аварийном состоянии в помещении хозяйственного строения литер Б.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ п. 42	01.10.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Железнодорожного отделения
НД отдела НД по г. Ростову-на-Дону

00 001

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

капитан внутренней службы Трикоз С.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



№ 0111*

2014 г.

Токаренко Ирина Александровна, директор
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида второй категории № 207 Железнодорожного
района г. Ростова-на-Дону
(должность, фамилия, инициалы)

✓ (подпись)

«19» ноября 2014г.

* - места личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

101003