



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Селиванова, д. 66, г. Ростов-на-Дону, 344029 Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14
E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 28-121/18

«25» сентября 2018 года

Заведующему МБДОУ “Детский сад № 207”
Ляпичевой С.В.
Российская Федерация,
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 104 А

Мною, старшим государственным инспектором Ростовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Чернобаевым Сергеем Александровичем в присутствии:

Заместителя заведующего по АХР МБДОУ “Детский сад №207” Бовина М.В.

на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения (приказа) и.о. заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Маслова Д.В. от 07.09.2018 г. № 5528-Р

в период с 17 сентября 2018 года по 25 сентября 2018 года
проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

проверка технического состояния, организации безопасной эксплуатации оборудования: системы электроснабжения МБДОУ “Детский сад №207”, по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 104 А.

наименование и место расположения объектов, поднадзорного оборудования, регистрационные номера и т.п.

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных в законе, нормах и правилах.

На основании акта проверки № 28-121/18 от «25» сентября 2018 года руководителю предприятия, организации предписывается устранить нарушения в установленные сроки:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
п/п			
1	2	3	4

1.	Не разработаны должностные инструкции для ответственного за электрохозяйство.	п.1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. №6, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003 г., регистрационный № 4145 (далее - ПТЭЭП) п.4.7. проверочных листов, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 г. № 557 (далее ПЛ)	12.12.2018г.
2.	Отсутствует утверждённый перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	п.1.4.3 ПТЭЭП п.15 ПЛ	12.12.2018г.
3.	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для не электротехнического персонала, при выполнении работ, которым может возникнуть опасность поражения эл.током.	п.1.4.4 ПТЭЭП п. 16.1 ПЛ	12.12.2018г.
4.	Не назначен распоряжением работник, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности.	п.1.4.4 ПТЭЭП п. 16.2 ПЛ	12.12.2018г.
5.	Отсутствует список работников, утвержденный руководителем, имеющих право выполнять оперативные переключения.	п.1.5.27 ПТЭЭП п. 35 ПЛ	12.12.2018г.

6.	Не делается запись в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении первичного инструктажа на рабочем месте.	п.1.7.9 ПТЭЭП п.п. 40.1 ПЛ	12.12.2018г.
7.	Не делается запись в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении повторного инструктажа.	п.1.7.9 ПТЭЭП п.п. 40.2 ПЛ	12.12.2018г.
8.	Не делается запись в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении внепланового инструктажа.	п.1.7.9 ПТЭЭП п.п. 40.3 ПЛ	12.12.2018г.
9.	Отсутствуют инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве у сотрудников энергослужбы организации.	п.1.7.14 ПТЭЭП п.41 ПЛ	12.12.2018г.
10	Не возобновляется запас медикаментов с учетом срока годности в аптечке на рабочем месте.	п.1.7.15 ПТЭЭП п.42 ПЛ	12.12.2018г.
11	Персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты для безопасного производства работ в электроустановках.	п.1.7.16 ПТЭЭП п.43.2 ПЛ	12.12.2018г.
12	Не разработаны должностные инструкции по каждому рабочему месту.	п.1.8.1 ПТЭЭП п.45.7 ПЛ	12.12.2018г.
13	Не разработаны производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	п. 1.8.1 ПТЭЭП п.45.6 ПЛ	12.12.2018г.
14	Не вносятся в схемы и чертежи изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство.	п. 1.8.2 ПТЭЭП п.48 ПЛ	12.12.2018г.
15	Отсутствует оперативный журнал.	п.1.8.9, 1.5.21 ПТЭЭП п.52.2 ПЛ	12.12.2018г.
16	Не ведется журнала выдачи и возврата ключей от электроустановок	п.1.8.9 ПТЭЭП п.52.4 ПЛ	12.12.2018г.

17	Отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования	п.1.8.9 ПТЭЭП п.53.1 ПЛ	12.12.2018г.
18	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей.	п.2.2.16 ПТЭЭП п.78 ПЛ	12.12.2018г.
19	Не очищается периодически от пыли и грязи оборудование РУ-0,4 кВ.	п.2.2.17 ПТЭЭП п.79 ПЛ	12.12.2018г.
20	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов.	п. 2.2.20 ПТЭЭП п.83.1 ПЛ	12.12.2018г.
21	Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца на дверях РУ-0,4кВ.	п. 2.2.20 ПТЭЭП п.83.2 ПЛ	12.12.2018г.
22	Не проводятся осмотры видимой части заземляющего устройства.	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП п.177.1 ПЛ	12.12.2018г.
23	Не заполняется паспорт заземляющего устройства.	п. 2.7.9 ПТЭЭП п.179 ПЛ	12.12.2018г.
24	Отсутствуют однолинейные схемы на щитах и сборках сети освещения.	п.2.12.5 ПТЭЭП п.208 ПЛ	12.12.2018г.
25	Отсутствуют надписи на лицевой стороне шкафов освещения.	п.2.12.5 ПТЭЭП п.209 ПЛ	12.12.2018г.
26	Отсутствует график работ по очистке светильников.	п.2.12.12 ПТЭЭП п.214.1 ПЛ	12.12.2018г.
27	Не проводятся проверки состояния электропроводки рабочего освещения	п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП п.216.3 ПЛ	12.12.2018г.
28	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.1.8.9 ПТЭЭП п.272 ПЛ	12.12.2018г.
29	Не проверяются электрические схемы на предмет соответствия фактическим, эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года с отметкой на схемах.	п. 1.2.6 ПТЭЭП п. 7.3 ПЛ	12.12.2018г.
30	Не назначен приказом заместитель лица ответственного за электрохозяйство.	1.2.3. ПТЭЭП п. 5.2 ПЛ	12.12.2018г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, тел./факс 290-88-78/227-95-14.

Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований, с указанием срока их исполнения. Назначить лиц, ответственных за их исполнение.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Старший государственный инспектор Ростовского
территориального отдела по государственному
энергетическому надзору Северо-Кавказского
управления Ростехнадзора

должность


подпись

С.А. Чернобаев
фамилия, инициалы

С предписанием ознакомлен и 1 экземпляр предписания для исполнения получен:

«25» сентября 2018 года

Заведующий

должность

Ляпичева С.В. ✓

подпись

инициалы, фамилия